


Husets energianvändning



Energideklaration för Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

- Detta hus använder 146 kWh/m² och år, varav el 18 kWh/m².
Liknande hus 128–157 kWh/m² och år, nya hus 106 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-12-17 av:

Christer Hjalmarsson, Canmera Comfort AB